

V Boskovicích dne 10. dubna 2017

Věc: Zadávací řízení - „REGENERACE - ÚPRAVY SÍDLIŠTĚ SMETANOVO NÁBŘEŽÍ - V. ETAPA“ - dodatečné informace - dodatek

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**INTERIÉR KANCELÁŘÍ - Městský úřad Letovice**“, zadavatel obdržel dotaz. Na tento dotaz odpovídá takto:

Dotaz:

V zadávacím soupisu prací v objektu SO 301 se nachází následující položka:

P	1	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	130,000	m
---	---	-----------	--	---------	---

Avšak v TZ k tomuto objektu na str. 2 se uvádí požadavek tuhosti potrubí SN 12:

2. Materiálové řešení a technické řešení

Nově budou provedeno napojení uličních vpustí a liniových žlabů délky na stávající kanalizační řad. Napojení bude provedeno pouze do stávajících odboček. Osazení vpustí bude v minimální vzdálenosti od 0.5m od vnějšího lince kanalizace a vodovodu. Kanalizační potrubí je navrženo z trub a tvarovek plastových PVC KG SN12 DN150

Má uchazeč naceňovat potrubí SN 12?

Odpověď

Zadavatel sděluje, že předmětem nacenění je potrubí SN 8. V technické zprávě na str. 2 došlo k omylu a správně má být SN 8.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností